

网上公开安全评价报告信息公开表

存档编号	LK2023AY0253	
项目名称	锦州经济技术开发区宏源加油站油罐区改造项目设立安全评价报告	
评价类型	☒ 预评价 ☐ 验收评价 ☐ 现状评价 ☐ 重大危险源评估	
项目所属行业	石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业	
项目简介	(1) 项目名称：锦州经济技术开发区宏源加油站油罐区改造项目； (2) 建设单位：锦州经济技术开发区宏源加油站； (3) 建设项目地址：辽宁省锦州经济技术开发区娘娘宫镇娘娘宫村（改造前后地址不变，罐区南移为本加油站内部调整）； (4) 建设单位负责人：唐再奇； (5) 建设项目性质：改造； (6) 项目建设内容： 1) 拆除站内原有库房及罐区，将罐区南移（包括卸油口以及通气管口，卸油口南移至油罐区南侧，通气管口移至油罐区中间，静电接地箱及人体静电消除器南移至卸油口周围），原有 30m³SF 储罐 2 台（一汽一柴），15m³SF 储罐 2 台（一汽一柴），总罐容 90m³，折合容积 67.5m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下称《规范》）第 3.0.9 条关于加油站等级的划分的规定，其油罐总容积为 67.5m³（柴油折半计入），属三级加油站。本次改造后储罐容积不变、储存油品品种不变、加油站等级不变。 2) 双层管道系统、液位仪监测系统、在线检漏，高清视频监控系统等配套设施均利旧。 3) 项目占地 91.63m²，项目基础设施建设投资 20 万。	
安全评价项目组长	吴敌	
项目技术负责人	姓 名	专 业
	刘鑫	化工工艺
项目过程控制负责人	王春荣	
评价报告编制人	吴敌	
评价报告审核人	吴玉坤	

参与评价的安全评价师	姓 名	专业能力	安全评价人员资格证书编号
	吴敌	电气	S011021000110202000528
	肖力嘉	化工机械	1200000000300243
	于鸿雁	安全	S011021000110191000333
	杜正懋	化工工艺	S011021000110192000793
	傅晓阳	自动化	1700000000300463
参与评价的注册安全工程师	于鸿雁、刘鑫、王春荣		
现场勘查人员	吴敌、杜正懋		
现场勘查时间	2023.11.22		
现场勘查主要任务	考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距		
现场勘查照片			

	 2023-11-22 14:09:38
评价报告提交时间	2024.01.04